



ООО «Котласгазсервис»

ИНН 2904030186 КПП 290401001 ОГРН 1182901019410
165300, Архангельская обл., г. Котлас, Ленина ул., д. 180,
Тел/факс (81837) 2-25-94; E-mail: secretar@kotlasgaz.ru

www.kotlasgaz.ru

Исх. № 936 от 20.02.2020

Директору ООО «Спецстрой»
О.Н. Задорину

На № 648 от 12.02.2020 г

"О рассмотрении заключения"

Адрес: 165300, Архангельская обл.,
г. Котлас, ул. Мелентьева, д.16Б
E-mail: kotwdo@yandex.ru ✓
(818 37) 2-58-66

Уважаемый Олег Николаевич!

В дополнение к письму № 761 от 13.02.2020 г., проведя расчет остаточного ресурса участка газопровода по методике, с применением всех требуемых коэффициентов остаточный ресурс газопровода составляет 4 - 5 месяцев, без учета дефектного участка у подъезда № 10.

В приложении № 13 заключения № 7350 от 10.09.2019 года в расчете применены не все коэффициенты для определения условной скорости коррозии. Не отражены фактические условия эксплуатации газопровода.

Нет информации о вскрытии и проверке участков газопровода в переходах через строительные конструкции.

Также обращаем Ваше внимание на то, что для расчета должны браться участки наиболее худшие по условиям эксплуатации.

В связи с вышеизложенным, считаем, что система газопотребления дома № 14 по улице Невского в городе Котлас требует капитального ремонта.

Главный инженер

О.А. Гневашев

Исполнитель: Филипповых Л.В. тел. (81837) 2-06-11
E-mail: filippovichlv@kotlasgaz.ru